



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, РК, г.Сыктывкар, ул.Советская, д.9, тел., факс: 8(8212) 28-74-22, e-mail: gurk@gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Усинска

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169710, РК, г.Усинск, ул.Комсомольская, д.24, тел: 8(82144) 2-55-44, mail: ogpn_usinsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 69 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад» с. Усть-Уса

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Усинска по пожарному надзору от «26» июня 2019 года № 69, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «22» июля 2019 г. по 16 ч. 00 мин. «16» августа 2019 г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Усинска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике капитаном внутренней службы Вахниним Иваном Игоревичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Основного здания детского сада, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Усинск, с. Усть-Уса, ул. Советская, д. 25

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующей МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса Сметаниной Елизаветой Савватьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) - лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед п и с а н и я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметк а (подпись) о выполне нии (указыва ется только вы- полнение

1	2	3	4	5
1.	Не обеспечен минимальный расход воды (не менее 2,5 л/сек.) внутреннего противопожарного водопровода на пожаротушение.	ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент). п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. п. 4.1.1 (табл. 1), п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», утверждённый приказом МЧС России от 25.03.2009 № 180. п. 6.1* (табл. 1), п.6.6* СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».	17.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы города Усинска
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми
Вахнин И.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 16 » августа 20 19 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Вахнин И.И.

(подпись)

Вахнин И.И.

(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » августа 20 19 г.